8. Электроподключение

Все электрическое оборудование и металлические закладные элементы в бассейне заземляются на внешний контур заземления бассейна на 2 (4) Ома. Смотри раздел "ЭП".

Все электрическое оборудование подключается через УЗО на 30мА.

Установленное электрическое оборудование

Таблица 6

№	Наименование оборудования	Бассейн купаль-ный кВт.	Примечание
1	Циркуляционный насос фильтрации	2,2	
3	Автоматическая станция измерения, дозирования реагентов	0,4	
4	Дозирующий насос для коагулянта Easyfloc	0,23	
5	Ультрафиолетовая лампа UV	0,09	
6	Комплект для регулирования уровня воды в баке	0,05	
9	Циркуляционный насос на теплоноситель	1,0	
10	Электромагнитний клапан 1 1/4" (нормально-закрытый)	0,45	
11	Компрессор 0,85кВт.	0,85	
12	Подводный светильник 300Вт. 12В. 12шт.	3,6	
13	Циркуляционный насос на водопад	2,2	
	Суммарная потребляемая мощность составляет	9,4	
	Суммарная установленная мощность составляет	11,7	

Суммарная потребляемая мощность составляет 9,4кВт.